

Tecnología en Concreto del Norte, S. A. de C. V.

Producto nacional fabricado en la planta con domicilio en:

Callejón de los Suspiros 107-3
Campestre La Rosita
Torreón, Coahuila

Contacto:

Ing. Javier Mendoza Cruz
Tel. 01 871 720 21 24

jmendoza@tecnor.com.mx

PRODUCTO DICTAMINADO

FIBRA DE ACERO TECNOR 05-25 PARA CONCRETOS

**DICTAMEN
DIT/021/09**

Tabla de Especificaciones

CONCEPTO					Referencia
Propiedades en estado fresco	Testigo	Fibra	Testigo	Fibra	
Revenimiento obtenido	8,0	7,5	9,0	8,5	NMX-C-156-1997
Masa Volumétrica obtenida, kg/m ³	2257	2255	2260	2262	NMX-C-156-1997
Propiedades en estado endurecido	Testigo	Fibra	Testigo	Fibra	
Resistencia a la compresión, kg/cm ² * A 28 días	280	280	347	347	NMX-C-83-2002
Resistencia a la flexión, kg/cm ² * A 28 días	37,3	38,7	42,9	45,3	NMX-C-191-2004

País de origen: México

Vigencia del certificado: 15/07/2009 al 15/07/2010