

# Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT)

FICHA TÉCNICA



Dictamen de Idoneidad Técnica DIT/223/11 emitido por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S. C

[www.onnce.org.mx](http://www.onnce.org.mx)  
[onnce@mail.onnce.org.mx](mailto:onnce@mail.onnce.org.mx)

## AISLA COAT, S. DE R. L. MI

### Producto nacional fabricado en la planta con domicilio en:

Calle Priv. Granja la Primavera No. 3626

Col. Los Lermas

Guadalupe, Nuevo León

### Contacto:

Tel. 01 (81) 8360 7585 y 8361 7335

[info@aislacoat.com](mailto:info@aislacoat.com)

[www.aislacoat.com](http://www.aislacoat.com)

## PRODUCTO DICTAMINADO

Plasticool, Aislacool, PRO-TGT 36 y PRO-TGT 60 (RECUBRIMIENTO ANTIRREFLEJANTE)

## DICTAMEN

DIT/223/11

### Tabla de Especificaciones

Producto	Reflectancia Solar	Emisividad Térmica
Plasticool	95,0 %	0.83
Aislacool	76,9 %	0.80
PRO-TGT-36	90,1 %	0.89
PRO-TGT-60	89,3 %	0.88

**País de origen:** México

**Vigencia del certificado:** 20 de abril de 2011 al 20 de abril del 2012

Para mayor información consultar el Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/223/11 completo