

Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT)

FICHA TÉCNICA



www.onncce.org.mx
onncce@mail.onncce.org.mx

Dictamen de Idoneidad Técnica DIT/273/11 emitido por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S. C

SISTEMA DE MUROS FASTBLOC, S. A. DE C. V.

Con domicilio fiscal en:

Calle Dr. Roberto Gracida Ruiz y Av. Puerto de la Paz No. 230
Col. Nueva Esperanza, Puerto Peñasco, Sonora,

Contacto:

Tel. 01 (638) 383 3358
sistemafastbloc@gmail.com
sergio_elenes@hotmail.com

PRODUCTO DICTAMINADO

Cálculo de R basado en la norma NMX-C-460-ONNCCE-2009 del Sistema de aislamiento térmico "FASTBLOC"

DICTAMEN

DIT/273/11

Tabla de Especificaciones

Zona Térmica	Requerimiento para muros valor "R" de acuerdo a la Tabla 2* m ² •K/W			Valor "R" calculado m ² •K/W	Cumple
	Mínimo	Habitabilidad	Ahorro de energía		
1	1,00	1,10	1,40	2,7412	Si
2	1,00	1,10	1,40	2,7412	Si
3A, 3B Y 3C	1,00	1,23	1,80	2,7412	Si
4A, 4B Y 4C	1,00	1,80	2,10	2,7412	Si

* Tomado de la norma NMX-C-460-ONNCCE "Industria de la construcción - aislamiento térmico - Valor "R" para las envolventes de vivienda por zona térmica para la República Mexicana - especificaciones y verificación"

País de origen: México

Vigencia del dictamen: 12 de octubre del 2011 al 12 de octubre del 2012

Para mayor información consultar el Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/273/11 completo