

Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT)

FICHA TÉCNICA



www.onnce.org.mx

onnce@mail.onnce.org.mx

Dictamen de Idoneidad Técnica DIT/139/10 emitido por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S. C

PINTURAS OSEL, S. A. DE C. V.

Producto nacional fabricado en la planta con domicilio en:

Av. Acapulco No. 1500
Josefa Zozaya
Guadalupe, Nuevo León

Contacto:

Lic. Carolina Muñiz
Tel: 53001068
cmuniz@oselmail.com

PRODUCTO DICTAMINADO

Pintura para señalamiento horizontal base solvente Oro y Plata

DICTAMEN DIT/139/10

Tabla de resultados obtenidos

Descripción de prueba	Resultado
Viscosidad a 25°C (U.K)	77
Finura (U.H.)	3
Densidad (kg/L)	1,45
Tiempo de secado al tacto (minutos)	53
Porcentaje de sólidos totales (%)	72,1
Flexibilidad	Presentó a simple vista grietas, sin escamas o desprendimiento de la película
Resistencia a la gasolina	No presentó ningún defecto
Relación de contraste (%)	1,0

Norma de referencia NMX-C-451-ONNCE-2007

País de origen: México

Vigencia del certificado: 20/05/2010 al 20/05/2011

Para mayor información consultar el Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/139/10 completo