

# Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT)

FICHA TÉCNICA



[www.onnce.org.mx](http://www.onnce.org.mx)

[onnce@mail.onnce.org.mx](mailto:onnce@mail.onnce.org.mx)

Dictamen de Idoneidad Técnica DIT/013/10 emitido por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S. C

**Tecnología en Solución Dinámica, S. A. de C. V.**

**Producto nacional fabricado en la planta por Tecnología en Solución Dinámica, S. A. de C. V.**

**Contacto:**

[contactanos@tecsoldinamica.com](mailto:contactanos@tecsoldinamica.com)

## PRODUCTO DICTAMINADO

Registro sanitario de polietileno TECSOL DINÁMICA

**DICTAMEN  
DIT/013/10**

### Tabla de Especificaciones

<b>Especificaciones</b>	<b>Valores obtenidos</b>	<b>Referencia</b>
Verificación de la estanquidad y hermeticidad	Registro de 40 x 60 x 80 cm marca Tecsol Dinámica:  Después de 4 horas de permanecer el registro completamente sellado no se detectaron fugas en los empaques de los tubos insertados, ni pérdida de líquidos en el registro.	Protocolo de prueba de hermeticidad D.1060.VI. 2004 del IPN
Verificación de los efectos sobre el registro provocados por las presiones del terreno	Registro de 40 x 60 x 80 cm marca Tecsol Dinámica:  Carga total soportada: 1000 kg No se registra ninguna deformación ni fallas laterales en la estructura ni alteración en las medidas interiores.	Protocolo de prueba de presión del terreno. D.1060.VI. 2004 del IPN
Resistencia del registro enterrado sometido a una carga directa vertical	Registro de 40 x 60 x 80 cm marca Tecsol Dinámica:  Carga puntual soportada: 300 kg No se registra ninguna alteración en el comportamiento del registro ante las cargas puntuales verticales después de 60 minutos.	Protocolo de prueba de carga vertical D.1060.VI. 2004 del IPN

**País de origen:** México

**Vigencia del certificado:** 24/11/2010 al 25/11/2011

Para mayor información consultar el Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/013/10 completo